

BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2025, tại: Công ty TNHH Trường Quốc Tế Saigon Montessori - Trường Mầm Non Quốc Tế Tháp Hồng.

Địa chỉ: Số 214-216-218-220-222 đường Lý Long Tường, KP Mỹ Kim 3, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Đoàn kiểm tra:

- Đ/c Thiếu tá Bùi Tiến Anh - Chức vụ: Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Quận 7.

Đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Trường Quốc Tế Saigon Montessori - Trường Mầm Non Quốc Tế Tháp Hồng về kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

II. Đại diện Công ty TNHH Trường Quốc Tế Saigon Montessori - Trường Mầm Non Quốc Tế Tháp Hồng

- Ông: Lee Gook Kyung - Chức vụ: Giám đốc.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. Phần trình bày cơ sở

- Công ty TNHH Trường Quốc Tế Saigon Montessori - Trường Mầm Non Quốc Tế Tháp Hồng định kỳ có kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Có xây dựng hồ sơ quản lý công tác PCCC&CNCH theo quy định.

II. Phần kiểm tra hồ sơ

- Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách 05 đội viên Đội PCCC.

- Ban hành nội quy về PCCC và CNCH: Cơ sở đã ban hành và niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Phương án chữa cháy theo mẫu PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đã được phê duyệt.

III. Phần kiểm tra thực tế

1. Kiểm tra giao thông phục vụ chữa cháy:

- Đường giao thông xung quanh cơ sở thông thoáng thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố.

- Xe chữa cháy, xe thang hoạt động đảm bảo, đường rộng 5-10m giao thông phục vụ chữa cháy đảm bảo theo quy định.

2. Kiểm tra điều kiện thoát nạn:

- Khu vực hành lang, lối đi lại thông thoáng, không bố trí vật tư hàng hóa cản trở lối thoát nạn.

- Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: Cơ sở có trang bị, lắp đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn tại các khu vực hoạt động bình thường.

3. Kiểm tra phương tiện chữa cháy:

- Kích hoạt 04 đầu báo cháy tại khu vực tầng 01, 03 đầu báo cháy nhận tín hiệu, còi kêu to, rõ.

- Có trang bị mỗi tầng 04 bình chữa cháy xách tay bố trí phân tán tại các khu vực. Thử hoạt động bình chữa cháy xách tay các loại đang trong tình trạng hoạt động bình thường.

4. Hệ thống điện:

- Tại các khu vực, các tầng có lắp đặt thiết bị bảo vệ riêng (CB) để bảo vệ cho mỗi khu vực. Dây dẫn điện cấp cho các phụ tải tiêu thụ tại các khu vực và dây dẫn điện từ tủ điện trung tâm dẫn đến các khu vực âm trong tường, trần, và một số đi trong ống bảo vệ trên tường, trần.

5. Kiểm tra việc duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở:

- Kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy của đội PCCC cơ sở theo tình huống giả định: Đội PCCC cơ sở biết thao tác sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy.

IV. Nhận xét, đánh giá

Tại thời điểm kiểm tra đã thực hiện các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định; các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm kiểm tra hoạt động bình thường.

V. Kiến nghị - Hướng dẫn

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu lãnh đạo cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị sau:

1. Định kỳ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở biết cách sử dụng trang thiết bị PCCC được trang bị và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định. *(Thực hiện theo quy định)*

2. Lãnh đạo cơ sở thường xuyên định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhằm hoạt động đảm bảo khi có sự cố xảy ra theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/2/2021 của

Bộ Công an nhằm đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố xảy ra. (Thực hiện và duy trì thường xuyên)

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, gồm 02 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.



LEE GOOK KYUNG

GIÁM ĐỐC

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

**ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA**

Thiếu tá Bùi Tiến An

**PHÊ DUYỆT CỦA CÔNG AN QUẬN 7
KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QU**

Thượng tá Võ Văn Sơn